

Messstellen-Rahmenvertrag für Strom

Anlage 5: Inbetriebsetzungsprotokoll MSP

Netzbetreiber Elektrizitätswerk Hindelang eG, Unterer Buigenweg 1
87541 Bad Hindelang - Netzbetrieb

Messstellenbetreiber

Kunde

Straße

Monteur

Messschrank

Inbetriebnahme

Zähler

Zählernummer

Typ

Eichjahr

Wechseljahr

Modem

Herst-Nr:

Modem-Typ

Spg.

Hersteller

Typ

Klasse

Leistung (VA)

Wandler

--

Herst-Nr.

--

Beg-Nr.

mit Prüfzähler

i. O.

(siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- Drehfeld: Rechts
- Vektordiagramm
- Fehlermessung
- Spannungsbürde
- Strombürde
- I-Wandlerprüfung
- Vektordiagramm/
Istwert
- Fehlermessung

speichern
sec, speichern
L1, L2, L3 getrennt speichern
L1, L2, L3 getrennt speichern
prim, sec, getrennt speichern
speichern nicht notwendig, wird bei Fehl-
messung mit gespeichert
prim, sec, getrennt speichern

Anlage i. O.

- Ja
- Nein

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum _____ Prüfer _____

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name